

Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia

Dotyczy:

Adres
nieruchomości:

1. Dane charakterystyczne kabli:

Rodzaj uziomu: szpilkowy
Pogoda w dniu pomiaru:
W dniach poprzednich:

2. Pomiar przeprowadzono miernikiem rezystancji uziemienia:

Typ miernika:

3. Zmierzone wartości rezystancji uziemienia [Ω]

Wyniki pomiarów			
Lp.	Nazwa mierzonego uziemienia	Rezystancja uziemienia Ω	Spełnia wymagania przepisów
1	Złącze uziemienia	

Badane złącze uziemienia spełnia wymagania normy PN-HD 60364-6 (rezystancja uziemienia $<10\Omega$).

Ciągłość przewodu ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych- zachowana.

Pomiar przeprowadził:

Pomiar sprawdził: